ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56
E-mail: mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Главе ГО Краснотурьинск
А.Ю. Устинову
e-mail: Krasnt@krasnoturinsk-adm.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
органа местного самоуправления
о соблюдении требований Федерального закона № 416 от 07.12.11г.
«О водоснабжении и водоотведении»

от 30.01.2024 г. № 66-12-15/09-330-2024

Главный государственный санитарный врач
по городу Североуральск, городу Ивдель, городу Краснотурьинск и городу Карпинск
Ливар Александр Васильевич
фамилия, имя, отчество

Во исполнение пункта 5 статьи 23 Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.11г
«О водоснабжении и водоотведении»

Уведомляет орган местного самоуправления городского округа Краснотурьинск, в том, что за период 2023 года по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске, качество питьевой воды, используемое населением города Краснотурьинск в питьевых и хозяйственно-бытовых целях населением не отвечало требованию санитарного законодательства по показателю:

№№ п/п	показатель	Норматив по СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 (мг/л)	Среднегодовой результат исследований воды после водоподготовки перед подачей в разводящую сеть города Краснотурьинск (мг/л)
1	Марганец	0,1	0,16

На основании вышеизложенного предлагаю принять к исполнению пункт 6 статьи 23

«Обеспечение качества питьевой воды» ФЗ-416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении», а именно:

До 1 марта 2024г года рассмотреть вопрос о выдаче технического задания на разработку или корректировку инвестиционной программы, в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды города Краснотурьинск в соответствие с установленными требованиями.

До 01.03.2024г представить Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию о реализации на территории городского округа Краснотурьинск муниципальных программ, региональных программ, в которые включены вопросы по улучшению качества питьевой воды водных объектов для питьевых целей населения ГО Краснотурьинск

До 01.03.2024г представить Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию о сроках получения АО РУСАЛ УРАЛ филиал РУСАЛ Краснотурьинск в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области санитарно-эпидемиологического заключения на использование водных объектов (Артезианские скважины: А, 7-э, Б, 9-э, 12-э), в конкретно указанных целях, о соответствии использования водного объекта условиям безопасного для здоровья населения города Краснотурьинска.

Органы местного самоуправления поселения, городского округа обязаны не реже одного раза в год размещать в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет" (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети "Интернет") сведения о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения, городского округа, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды (п. 10 ст. 23 ФЗ-416).

Информацию о запрашиваемых материалах представить в Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области не позднее 01.03.2024г.

Главный государственный санитарный врач по городу Североуральск, городу Ивдель, городу Краснотурьинск и городу Карпинск А.В. Ливар

Исп. Поляков Игорь Юрьевич
Тел. (34380) 2-34-56