ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56
E-mail: mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Главе
муниципального округа
Краснотурьинск
А.Ю. Устинову
e-mail: Krasnt@krtadm.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
органа местного самоуправления
о соблюдении требований Федерального закона № 416 от 07.12.11г.
«О водоснабжении и водоотведении»

от 30.01.2026 г.

№ 66-12-15/09-328-2026

И.о. главного государственного санитарного врача
по городу Североуральск, городу Ивдель, городу Краснотурьинск и городу Карпинск
Воротов Иван Брониславович
фамилия, имя, отчество

Во исполнение пункта 5 статьи 23 Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.11г
«О водоснабжении и водоотведении»

Уведомляет орган местного самоуправления муниципального округа Краснотурьинск, в том, что за период 2025 года по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля филиала АО «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске, качество питьевой воды, используемое населением города Краснотурьинск в питьевых и хозяйственно-бытовых целях населением не отвечало требованию санитарного законодательства по показателю:

№№ п/п	показатель	Норматив по СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 ($мг/дм^3$)	Среднегодовой результат исследований воды после водоподготовки перед подачей в разводящую сеть города Краснотурьинск ($мг/дм^3$)
1	Марганец	не более 0,1	0,12
2	1,2-Дихлорэтан	не более 0,003	0,0375

На основании вышеизложенного предлагаю принять к исполнению пункт 6 статьи 23 «Обеспечение качества питьевой воды» ФЗ-416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении», а именно:

1) до 1 марта 2026г года выдать техническое задание АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал АО «РУСАЛ в Краснотурьинске» на разработку инвестиционной программы, в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды подаваемой в город Краснотурьинск в соответствие с установленными требованиями;

2) до 1 марта 2026г информировать Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о выдаче технического задания АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске;

- До 01.03.2026 года представить ссылку на размещение последней версии материала «Схема водоснабжения и водоотведения) муниципального округа Краснотурьинск на официальном сайте Администрации (п. 10 ст. 23 ФЗ-416);

- До 01.03.2026 года представить ссылку размещения на сайте и(или) в средствах массовой информации сведений о качестве питьевой воды за 2025 год, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального округа, о планах мероприятий на 2026 год по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (п. 10 ст. 23 ФЗ-416).

И.о. главного государственного
санитарного врача по городу
Североуральск, городу Ивдель, городу
Краснотурьинск и городу Карпинск И.Б. Воротов

Исп. Игорь Юрьевич Поляков
Тел. (34380) 2-34-56