ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск
адрес: 624480, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Свердлова, д. 60 А
тел.(34380) 2-34-56
E-mail: mail_12@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

Главе МО Краснотурьинск
А.Ю. Устинову
e-mail: Krasnt@krtadm.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
органа местного самоуправления
о соблюдении требований Федерального закона № 416 от 07.12.11г.
«О водоснабжении и водоотведении»

от 30.01.2025 г. № 66-12-15/09-328-2025

Главный государственный санитарный врач
по городу Североуральск, городу Ивдель, городу Краснотурьинск и городу Карпинск
Ливар Александр Васильевич
фамилия, имя, отчество

Во исполнение пункта 5 статьи 23 Федерального Закона № 416-ФЗ от 07.12.11г
«О водоснабжении и водоотведении»

Уведомляет орган местного самоуправления муниципального округа Краснотурьинск, в том, что за период 2024 года по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора и производственного контроля филиала АО «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске, качество питьевой воды, используемое населением города Краснотурьинск в питьевых и хозяйственно-бытовых целях населением не отвечало требованию санитарного законодательства по показателю:

№№ п/п	показатель	Норматив по СанПиН 2.1.3684-21, 1.2.3685-21 ($мг/дм^3$)	Среднегодовой результат исследований воды после водоподготовки перед подачей в разводящую сеть города Краснотурьинск ($мг/дм^3$)
1	Марганец	0,1	0,16

На основании вышеизложенного предлагаю принять к исполнению пункт 6 статьи 23 «Обеспечение качества питьевой воды» ФЗ-416 от 07.12.11г. «О водоснабжении и водоотведении», а именно:

1) до 1 марта 2025г года выдать техническое задание АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске на разработку инвестиционной программы, в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды города Краснотурьинск в соответствие с установленными требованиями;

2) до 1 марта 2025г информировать Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области о выдаче технического задания АО «РУСАЛ УРАЛ» филиал АО «РУСАЛ УРАЛ» в Краснотурьинске;

2) до 01.03.2025г представить Североуральский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области информацию об уведомлении населения города Краснотурьинска о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам(потребителям) с использованием централизованной системы водоснабжения, о планах мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и об итогах исполнения этих планов. Указать ссылку, при размещении данной информации на сайте Администрации (п. 10 ст. 23 ФЗ-416).

Главный государственный санитарный врач по городу Североуральск, городу Ивдель, городу Краснотурьинск и городу Карпинск А.В. Ливар

Исп. Игорь Юрьевич Поляков
Тел. (34380) 2-34-56