АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.08.2023 № 01-01/627
г. Краснотурьинск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.07.2023 № 01-01/539 «Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2023/2024 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения энергоснабжением населения городского округа Краснотурьинск, контроля предоставления населению городского округа Краснотурьинск своевременных и качественных услуг по теплоснабжению, проверки готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2023/2024 года, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 01.06.2023 № 01-01/426 «Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2023/2024 года» (далее - постановление)

1.1. Изложить приложение № 3 к постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.

1. 2. Приложение № 2 к постановлению Администрации городского округа Краснотурьинск от 11.07.2023 № 01-01/539 «О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 01.06.2023 № 01-01/426 «Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2023/2024 года» считать утратившим силу.

2. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

ВЕРНО ОУО
Администрации г.о.
Краснотурьинск
Н.А. Свиридова
14.08.2023

Утвержден
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.08.2023 № 01-01/627
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского
округа Краснотурьинск
от 01.06.2023 № 01-01/426
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск»»

Утвержден
(Приложение № 3)
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 01.06.2023 № 01-01/426
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному
периоду 2023/2024 года»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций / гг.

_____ “___” _____ 20_____ г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная _____
_____,
в составе:
председатель комиссии – _____.
(ФИО, должность)
члены комиссии:
- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _____ _____г., утвержденной -

_____

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

В период с «__» _____ 20_____г. по «_____» _____ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____

(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта
1.		
2.		

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п	Проверяемые требования готовности	Выполнение/невыполнение требований готовности	Основание выполнения требований готовности
1	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении		Наличие составленного и оформленного в установленном порядке соглашения об управлении системой теплоснабжения (при наличии более одной теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения). Указываются реквизиты соглашения с указанием наименования системы теплоснабжения и подписавших документ сторон. *(Части 5, 6, 7 ст.18 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», пункты 118, 119, 120 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации)*
2	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;		Наличие утвержденных температурных графиков на предстоящий отопительный период (*пп. 6.2.1, 6.2.58, 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее ПТЭ ТЭУ))* Наличие разрешений Уральского управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок. *(п. 2.4. ПТЭ ТЭУ)*

			Проведение режимно-наладочных испытаний котельных установок (не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газе), наличие режимных карт на котлах (*пп. 5.3.4, 5.3.6 - 5.3.7 ПТЭ ТЭУ)* Выведение на диспетчерский пункт сигналов (световых и звуковых) в котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала (*п. 5.3.32 ПТЭ ТЭУ)* Указываются реквизиты и наименования рассмотренных документов.
3	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами		*Глава X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.* *Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 310.* *(приложение 3 к Правилам об оценке готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103)*
4	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии		*(Приказ Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения)* Указываются реквизиты документов: - утверждающего нормативы запаса топлива; - подтверждающих

			наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с утвержденными нормативами. *(п. 11.9 ПТЭ ТЭУ)*
5	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб		
5.1.	Укомплектованность указанных служб персоналом		
5.1.1	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях, своевременно прошедшего проверку знаний.		*(п. 2.2.2 ПТЭ ТЭУ)*
5.1.2	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя		(*п. 1.3 ПТЭ ТЭУ; п. 1.2.3 ПТЭЭП)*
5.1.3	Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в качестве основного топлива)		*(пп. 4.2.44, 4.2.45 ПТЭ ТЭУ)*
5.1.4	Документы, подтверждающие проверку знаний (аттестации), правил работы в энергоустановках работников организации		*(п. 2.3.15 ПТЭ ТЭУ, п 1.4.20 ПТЭЭП)*
5.2	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения		
5.2.1	Утвержденный перечень эксплуатационной документации		*(п. 2.8.2 ПТЭ ТЭУ, 1.8.2 ПТЭЭП)*
5.2.2	Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню		(*п. 2.8.5, 2.8.6, 2.10.3 ПТЭ ТЭУ, 1.8.7, 1.8.8 ПТЭЭП)*
5.2.3	Инструкции по консервации водогрейных котлов и тепловых сетей, утверждаемой техническим руководителем организации		*(п. 5.3.37 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.4	Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения		*(п. 2.7.3 ПТЭ ТЭУ; п.10 ПОТ при эксплуатации ТЭУ)*

	средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей		
5.2.5	Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ		*(п. 2.7.3 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.6	Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой		*(п. 15.4.2 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.7	Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.		*(п. 6.2.66 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.8	Оперативный план тушения пожара на котельной.		*(п. 2.11.5 ПТЭ ТЭУ)*
6	Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей		*(п. 2.8.1 ПТЭ ТЭУ)*
7	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии		
7.1	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя		*(ст. 15 190-ФЗ, обратить внимание на ч. 8 ст. 15 190-ФЗ)*
7.2	Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией		*(ст. 17 190-ФЗ, обратить внимание на ч. 4 ст. 17 190-ФЗ)*
8	Обеспечение качества теплоносителей		Наличие в котельных установок для подпитки тепловых сетей, обеспечивающих их подпитку химически очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме (*п. 6.2.53,12.4 ПТЭ ТЭУ)* График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и

			тепловых сетей (*пп. 12.1-12.3 ПТЭ ТЭУ)* Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама *(п. 12.8 ПТЭ ТЭУ)*
9	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии		Наличие коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии на источниках тепловой энергии и у потребителей: - акты ввода в эксплуатацию узлов учета на источниках тепловой энергии, у потребителей, на смежных тепловых сетях и перемычках; - ежегодные акты проверки работоспособности узлов учета у потребителей, на смежных тепловых сетях и перемычках. (*ч. 4, ч. 5 ст. 19 190-ФЗ, ч. 1, ч. 9 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ)*
10	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении		Наличие документов по проверке качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении (*ч. 17 ст. 14 190-ФЗ)*
11	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии		
11.1	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;	*Данное требование предъявляется к источникам теплоснабжения с механизированной системой топливоподачи*	График ремонта систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи. Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и топливоподачи (п. 4.2.9 ПТЭ ТЭУ) <u>Твердое топливо</u> Акты приемки механизмов топливных складов и топливоподачи после капитального

			ремонта (не реже одного раза в 3 года) и текущего ремонта (по графику) (*пп. 4.2.9, 4.2.20 ПТЭ ТЭУ)* <u>Жидкое топливо</u> *(пп. 4.2.24., 4.2.32. ПТЭ ТЭУ)* - Документы по результатам обследования технического состояния резервуаров и приемных емкостей специализированной организацией (не реже одного раза в 5 лет). - Документы, подтверждающие устранение дефектов, выявленных по результатам обследования технического состояния резервуаров и приемных емкостей специализированной организацией. - Документы по результатам ежегодного наружного осмотра мазутопроводов и арматуры. - Документы по результатам выборочной ревизии арматуры (не реже одного раза в 4 года).
11.2	соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима		*п. 6.2.53,12.4, 12.17 ПТЭ ТЭУ* - График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (*пп. 12.1-12.3 ПТЭ ТЭУ).* - Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама *(п. 12.8 ПТЭ ТЭУ).* - Документы (акты) по результатам испытания на прочность и плотность избыточным давлением 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) атмосферных и вакуумных деаэраторов перед включением их в работу после монтажа и ремонта, связанного с восстановлением плотности деаэратора, а также не реже чем через каждые 8 лет (при наличии) *(п. 5.3.40 ПТЭ ТЭУ).* - Наличие инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами, утвержденные

			техническим руководителем организации *(п. 12.9 ПТЭ ТЭУ)*
11.3	отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;		Копии паспортов котлов с внесенными результатами технических освидетельствований *(п. 2.6.4, 2.6.3 ПТЭТЭ).* Документы по результатам технического диагностирования теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный ресурс, проведенного специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу. *(п. 13.2 ПТЭ ТЭУ)* При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла производится неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов. *(п. 13.6 ПТЭ ТЭУ)*
11.4	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;		Разработанные и утвержденные до начала отопительного периода в органах местного самоуправления графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения. (*ст. 22 190-ФЗ, 11.4 ПТЭ ТЭУ)*
11.5	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;		Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов *(п. 16.3 ПТЭ ТЭУ)*
11.6	наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;		Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (*п. 15.4.3 ПТЭ ТЭ)*
11.7	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;		- Акты установленной формы о результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность пробным давлением для выявления дефектов не позже чем

			через две недели после окончания отопительного сезона. - Наличие записей в паспортах тепловых сетей о проведении гидравлических испытаний с целью проверки прочности и плотности отремонтированного участка со всеми элементами и арматурой пробным давлением. - Документы по результатам проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную температуру теплоносителя 1 раз в 5 лет. *(пп. 6.2.13-6.2.16, 6.2.32 ПТЭ ТЭУ)*
11.8	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;		- Наличие утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период (графики подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления разрабатываются до окончания текущего отопительного периода, но не позднее мая текущего года), в который должно быть включено: * техническое освидетельствование тепловых энергоустановок в случаях, предусмотренных пунктом 2.6.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; * техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок (один раз в 5 лет); - техническое диагностирование специализированной организацией теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный ресурс. При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла производится неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов. - Наличие записей в паспортах тепловых энергоустановок и (или) сетей о положительных результатах их технического освидетельствования. - Наличие документов по результатам проведенного технического освидетельствования специализированной организацией

			указанных строительных конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок с заключением о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации. - Наличие документов по результатам проведенного технического диагностирования специализированной организацией теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный ресурс с положительной оценкой фактического состояния металла произведенного неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов и с продлением срока его дальнейшей безопасной эксплуатации. *(пп. 2.6.3, 3.3.9, 11.1, 13.2, 13.6 ПТЭ ТЭУ)*
11.9	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;		- Наличие годового плана ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии утвержденного руководителем организации. - Наличие актов приемки тепловых энергоустановок из ремонта, которые со всеми документами хранятся вместе с техническими паспортами установок. (*раздел 2.7. ПТЭ ТЭУ)*
11.10	Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива		Наличие соответствующих договоров поставки основного и резервного топлива. *(п. 4.1.1 ПТЭ ТЭ).*
12	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями		Наличие акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и иных организаций к договору поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между владельцем источника тепловой энергии и единой теплоснабжающей организацией *(ч. 5 ст. 15 190-ФЗ, п. 2.1.5 ПТЭ ТЭ)*
13	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля		

	(надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления		
14	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии		- Работоспособность подпиточно-сбросных устройств, которые должны поддерживать заданное давление на всасывающей стороне сетевых насосов при рабочем режиме тепловых сетей и останове сетевых насосов. - Наличие и работоспособность защиты обратных трубопроводов от внезапного повышения давления. *(п. 5.1.14 ПТЭ ТЭУ)*
15	Наличие сведений о выполненных мероприятиях: - по установке (приобретению) резервного оборудования; - по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; - по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; - по устройству резервных насосных станций.		Наличие указанных мероприятий в инвестиционной программе теплоснабжающей или теплосетевой организации. При наличии мероприятий проверяются и указываются сведения об их выполнении.
16	Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок		- Наличие записей о положительных результатах проведения противоаварийных тренировок в специальном журнале. - Наличие специально разработанных, утвержденных программ противоаварийных тренировок и тематического плана их проведения. *(пп. 2.3.44.-2.3.51, 6.2.65 ПТЭ ТЭУ)*

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении 2 к настоящему акту

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
Готовность/ не готовность к работе в отопительный период _____ гг.
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
Объекты готовы/не готовы к работе в отопительный период_____ гг.

Председатель комиссии:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____

	(подпись)	(расшифровка подписи)
Заместитель председателя комиссии:	(подпись)	(расшифровка подписи)
Члены комиссии:		
	(подпись)	(расшифровка подписи)
	(подпись)	(расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

_____

(подпись)

«____» _____ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение 1

Информация о проведенных технических осмотрах, гидравлических испытаниях, технических освидетельствовании по котельным

Место нахождения объекта:					
№ п/п	Наименование (тип) тепловой энергоустановки	Заводской №	Год выпуска	Дата проведённого ВО и ГИ	примечание
	Пример				
1	КВа-3,0-95Г, ст. № 1	№ 14/72	Декабрь 2014 г.в.	01.08.2019	Котел стальной водогрейный Новоалтайский завод энергетического оборудования (ООО «НПО НЗЭО», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 38)
2					
Место нахождения объекта:					
1					
2					
3					
.					

Приложение 2

Документы, рассмотренные комиссией:

1. Соглашения:
- Соглашение об управлении системой теплоснабжения _____
- Соглашение об управлении системой теплоснабжения _____

2. Температурный график на _____отопительный период:
   - ;
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности котельной и пропускной способности тепловых сетей:
   -
4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения, утвержден
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала котельной, утвержден
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала,
7. Приказ № _____ от _____ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и ТС потребителей.
8. Протокол проверки знаний:

Г1:

Г2:

Б7: ;

выданы комиссией Ростехнадзора

9. Приказ № __ от _____ о назначении ответственного за электрохозяйство организации.
10. Протоколы проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией _____
    №;
    №;

11. Перечень эксплуатационной документации, утвержден.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню:
13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала котельных и тепловых сетей утверждено
14. Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ, утвержден
15. Перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы средствами связи и транспортом, утвержден
16. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельной и тепловых сетях, утвержден
17. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах _____ утвержден _____
18. Договор оказания услуг по передачи тепловой энергии, теплоносителя № _____ от г.
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя №_____от_____ _____

20. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя №_____от_____ _____ м/ду _____.
21. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями:

_____ ;

22. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии:
- от _____ г.;
23. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний период _____ г., утвержден _____
24. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей:
_____
25. План подготовки к работе в отопительный период котельной от _____ утвержден _____.
26. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период котельной от _____ г. утвержден _____.
27. Приказ № _____ от _____ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления.
28. Отчёты о наладке водно-химического режима котельных расположенных по адресам:
-_____;
-_____;
- _____;
29. Контроль за водно-химическим режимом осуществляется в соответствии с _____.
30. Заключения экспертизы промышленной безопасности:
- _____;
- _____;
- _____;
31. Графики ППР на ____ г. по котельным расположенным по адресам:
_____;
_____;

32. Договор на поставку и транспортировку газа № _____ г., между _____.
33. Акты «проверки автоматики котлов и технологического процесса» котельной по адресам:
- _____;
- _____;-
- _____;- -
_____;
34. Акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону _____гг. по адресам:
- _____;
- _____;
- _____