АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.07.2020 № 638
г. Краснотурьинск

Об утверждении нормативов состава сточных вод

В соответствии с пунктом 9.1. части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644, статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, Администрация (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить нормативы состава сточных вод (прилагаются).
2. Положение, предусмотренное пунктом первым настоящего постановления, не распространяется

2.1. На объекты абонентов, являющиеся жилыми домами, многоквартирными домами (кроме нежилых помещений в многоквартирных домах, имеющих отдельные канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения (канализации), жилыми помещениями специализированного жилищного фонда.

2.2. На иные объекты абонентов, среднесуточный объем сбрасываемых

сточных вод с которых за период с 1 июля предшествующего календарного года по 30 июня текущего календарного года (для абонентов, с которыми договор водоотведения (единый договор холодного водоснабжения и водоотведения) был заключен после начала указанного периода, - за весь фактический период сброса ими сточных вод) в среднем составляет 30 кубических метров в сутки и более суммарно по всем канализационным выпускам с одного объекта, (за исключением объектов абонентов, используемых (в том числе фактически, без государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) без указания соответствующего вида экономической деятельности в учредительных документах юридического лица или Едином государственном реестре юридических лиц) в целях осуществления деятельности гостиниц, предприятий общественного питания, полиграфической деятельности, деятельности по складированию и хранению, деятельности бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельности саун, деятельности сухопутного транспорта, розничной торговли моторным топливом в специализированных магазинах, предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты, производства пара и горячей воды (тепловой энергии), производства пищевых продуктов, производства стекла и изделий из стекла, производства строительных керамических материалов, производства керамических изделий, производства огнеупорных керамических товаров, производства стекловолокна, производства изделий из бетона, цемента и гипса, производства химических веществ и химических продуктов, производства кожи и изделий из кожи, производства одежды из кожи, обработки кож и шкур на бойнях, производства меховых изделий, производства электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей, гальванопокрытия, металлизации и тепловой обработки металла, производства лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производства резиновых и пластмассовых изделий, мойки транспортных средств, стирки или химической чистки текстильных и меховых изделий, сбора, обработки или утилизации отходов, обработки вторичного сырья, предоставления услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов).

3. Считать утратившим силу постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 02.05.2017 № 462 «Об утверждении условий приема сточных води загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения городского округа Краснотурьинск».

4. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск А.В. Катаева.

ВЕРНО ОУО
Администрации г.о
Краснотурьинск
23.07.2020 Н.А.Свиридова

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов
состава сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод через централизованную общесплавную систему водоотведения города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения города Краснотурьинск, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	159,00
2.	Сухой остаток	410,00
3.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	61,54
4.	Ион аммонийный	8,91
5.	Железо	1,07
6.	Марганец	0,11
7.	Медь	0,03
8.	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)	0,47
9.	Фториды (по F)	1,08
10.	Хлориды	39,04
11.	Сульфаты	84,15
12.	Фосфаты (по P)	0,31
13.	Нефтепродукты	0,79

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов
состава сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод через централизованную общесплавную систему водоотведения района Медная шахта города Краснотурьинск

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения района Медная шахта города Краснотурьинск, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	68,80
2.	Сухой остаток	414,43
3.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	254,13
4.	Фосфаты	0,66
5.	Азот аммонийный	9,09
6.	Железо	0,25
7.	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)	2,59
8.	Нефтепродукты	1,02
9.	Хлориды	41,53
10.	Сульфаты	28,00

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов
состава сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод через централизованную общесплавную систему водоотведения поселка Рудничный

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения поселка Рудничный, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	230,35
2.	Сухой остаток	571,40
3.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	62,60
4.	Фосфаты (по Р)	0,27
5.	Азот аммонийный	23,61
6.	Железо	0,60
7.	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)	1,47
8.	Нефтепродукты	0,47
9.	Хлориды	16,63
10.	Сульфаты	29,31