АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 24.04.2025 № 01-01/304

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.07.2024 № 01-01/552 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год)»

В соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 4 части 1 статьи 16, пунктом 4.2. части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения», статьей 32 Устава муниципального округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения муниципального округа Краснотурьинск, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) муниципального округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 29.07.2024 № 01-01/552 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год)» (далее - Постановление)

1.1. В приложение к Постановлению «Актуализированная схема теплоснабжения муниципального образования «Муниципальный округ Краснотурьинск» с 2021 по 2040 год (актуализация на 2025 год)» (далее - Схема теплоснабжения) внести следующие изменения

1.1.1. по всему тексту утверждаемой части Схемы теплоснабжения слова «120-70 ^{0}С» и «120/70 ^{0}С» заменить словами «114/65 ^{0}С»;

1.1.2 на странице 87 утверждаемой части Схемы теплоснабжения рисунок 6.1 заменить следующим рисунком

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Управление коммунальным комплексом»
_____ Р.П. Денюшин
«___» _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации ГО Краснотурьинск
_____ А.В. Катаев
«___» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск»
_____ В.В. Казачков
«___» _____ 2025 г.

График регулирования отпуска тепла 114 ÷ 65°С
от бойлерных установок № 2, № 3 ТЭЦ АО "РУСАЛ Урал" "РУСАЛ Краснотурьинск"
на 2025– 2030 гг.

Температура наружного воздуха, °С:	Температура сетевой воды в трубопроводах, °С:			
	подающем			обратном
	штиль или с ветром U ≤ 3 м/с.	с поправкой на ветер U > 3 м/с.	на выходе из ЦТП МУП "УКК"	
+8	65	65	60	46,4
+7	65	65	60	45,9
+6	65	65	60	45,5
+5	65	65	60	45,0
+4	65	65	60	44,5
+3	65	65	60	44,1
+2	67	67	60	43,6
+1	67	67	60	43,1
±0	67	67	60,3	42,7
-1	67,6	67,9	61,5	43,5
-2	68,0	69,9	62,8	44,4
-3	69,4	71,9	63,6	45,2
-4	71,3	73,9	64,0	46,0
-5	73,2	75,8	65,2	46,8
-6	75,0	77,8	66,4	47,7
-7	76,9	79,7	67,6	48,5
-8	78,7	81,7	68,8	49,3
-9	80,6	83,6	69,5	50,0
-10	82,4	85,5	70,0	50,8
-11	84,2	87,4	71,2	51,6
-12	86,0	89,4	72,3	52,4
-13	87,9	91,3	73,0	53,1
-14	89,7	93,2	74,7	53,9
-15	91,5	95,0	75,9	54,6
-16	93,3	96,9	76,8	55,4
-17	95,1	98,8	77,0	56,1
-18	96,9	100,7	78,2	56,9
-19	98,6	102,6	79,3	57,6
-20	100,4	104,4	80,5	58,3
-21	102,2	106,3	81,6	59,0
-22	104,0	108,2	82,7	59,7
-23	105,7	110,0	83,9	60,5
-24	107,5	111,8	85,0	61,2
-25	109,2	113,7	85,7	61,9
-26	111,0	114,0	86,1	62,6
-27	112,7	114,0	87,2	63,3
-28	114,0	114,0	88,4	63,9
-29	114,0	114,0	89,1	64,6
-30	114,0	114,0	89,5	65,3
-31	114,0	114,0	90,7	66,0
-32	114,0	114,0	91,8	65,7
-33	114,0	114,0	92,9	65,2
-34	114,0	114,0	93,9	64,7
-35	114,0	114,0	95	64,2
-36	114,0	114,0	95	63,7
-37	114,0	114,0	95	63,2

Директор по обеспечению производства АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск» Г.В. Абрамов

Главный инженер теплоэлектроцентрали АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск» И.А. Омышев

1.1.3. на странице 56 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения текст после рисунка 2.3 «Схема ХВО-2» заменить на следующий

«Регулирование отпуска теплоты в системе отопления потребителей осуществляется по центральному качественному методу регулирования

в зависимости от температуры наружного воздуха, принятой в диапазоне от + 8 °С до -37 °С. Отпуск тепловой энергии потребителям г. Краснотурьинск осуществляется теплоносителем «горячая вода» по температурному графику 114/65 °С.»;

1.1.4. на странице 58 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения шестой абзац заменить на следующий

«Магистральные тепловые сети имеют качественное регулирование отпуска теплоты по температурному графику 114/65 ºС.»;

1.1.5. на странице 88 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения шестой и седьмой абзац исключить;

1.1.6. на странице 89-90 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения таблицу 2.7.1 «Утверждаемые параметры регулирования отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии АО «РУСАЛ» заменить на следующую

Температура наружного воздуха, °С:	Температура сетевой воды в трубопроводах, °С:				Максимальный расход теплоносителя в подающем теплопроводе, тонн/ч	Максимальный Расход теплоносителя в обратном теплопроводе, тонн/ч
	подающем			обратном		
	штиль или с ветром U ≤ 3 м/с.	с поправкой на ветер U > 3 м/с.	на выходе из ЦТП МУП "УКК"			
+8	65	65	60	46,4	1550,0	1380,0
+7	65	65	60	45,9		
+6	65	65	60	45,5		
+5	65	65	60	45,0		
+4	65	65	60	44,5		
+3	65	65	60	44,1		
+2	65	65	60	43,6		
+1	65	65	60	43,1		
±0	65	65	60,3	42,7		
-1	65,6	67,9	61,5	43,5		
-2	67,5	69,9	62,8	44,4		
-3	69,4	71,9	63,6	45,2		
-4	71,3	73,9	64,0	46,0		
-5	73,2	75,8	65,2	46,8		
-6	75,0	77,8	66,4	47,7		
-7	76,9	79,7	67,6	48,5		
-8	78,7	81,7	68,8	49,3		
-9	80,6	83,6	69,5	50,0		
-10	82,4	85,5	70,0	50,8		
-11	84,2	87,4	71,2	51,6		
-12	86,0	89,4	72,3	52,4		
-13	87,9	91,3	73,0	53,1		
-14	89,7	93,2	74,7	53,9		
-15	91,5	95,0	75,9	54,6		
-16	93,3	96,9	76,8	55,4		
-17	95,1	98,8	77,0	56,1		
-18	96,9	100,7	78,2	56,9		
-19	98,6	102,6	79,3	57,6		
-20	100,4	104,4	80,5	58,3		
-21	102,2	106,3	81,6	59,0		
-22	104,0	108,2	82,7	59,7		
-23	105,7	110,0	83,9	60,5		

-24	107,5	111,8	85,0	61,2		
-25	109,2	113,7	85,7	61,9		
-26	111,0	114,0	86,1	62,6		
-27	112,7	114,0	87,2	63,3		
-28	114,0	114,0	88,4	63,9		
-29	114,0	114,0	89,1	64,6		
-30	114,0	114,0	89,5	65,3		
-31	114,0	114,0	90,7	66,0		
-32	114,0	114,0	91,8	65,7		
-33	114,0	114,0	92,9	65,2		
-34	114,0	114,0	93,9	64,7		
-35	114,0	114,0	95	64,2		
-36	114,0	114,0	95	63,7		
-37	114,0	114,0	95	63,2		

1.1.7. на странице 91 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения рисунок 2.14 заменить следующим рисунком

СОГЛАСОВАНО:
Директор МУП «Управление коммунальным комплексом»
_____ Р.П. Денюшин
«__» _____ 2025 г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель Главы администрации ГО Краснотурьинск
_____ А.В. Катаев
«__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск»
_____ В.В. Казачков
«__» _____ 2025 г.

График регулирования отпуска тепла 114 ÷ 65°С
от бойлерных установок № 2, № 3 ТЭЦ АО "РУСАЛ Урал" "РУСАЛ Краснотурьинск"
на 2025– 2030 гг.

Температура наружного воздуха, °С:	Температура сетевой воды в трубопроводах, °С:			
	подающем			обратном
	штиль или с ветром U ≤ 3 м/с.	с поправкой на ветер U > 3 м/с.	на выходе из ЦТП МУП "УКК"	
+8	65	65	60	46,4
+7	65	65	60	45,9
+6	65	65	60	45,5
+5	65	65	60	45,0
+4	65	65	60	44,5
+3	65	65	60	44,1
+2	67	67	60	43,6
+1	67	67	60	43,1
±0	67	67	60,3	42,7
-1	67,6	67,9	61,5	43,5
-2	68,0	69,9	62,8	44,4
-3	69,4	71,9	63,6	45,2
-4	71,3	73,9	64,0	46,0
-5	73,2	75,8	65,2	46,8
-6	75,0	77,8	66,4	47,7
-7	76,9	79,7	67,6	48,5
-8	78,7	81,7	68,8	49,3
-9	80,6	83,6	69,5	50,0
-10	82,4	85,5	70,0	50,8
-11	84,2	87,4	71,2	51,6
-12	86,0	89,4	72,3	52,4
-13	87,9	91,3	73,0	53,1
-14	89,7	93,2	74,7	53,9
-15	91,5	95,0	75,9	54,6
-16	93,3	96,9	76,8	55,4
-17	95,1	98,8	77,0	56,1
-18	96,9	100,7	78,2	56,9
-19	98,6	102,6	79,3	57,6
-20	100,4	104,4	80,5	58,3
-21	102,2	106,3	81,6	59,0
-22	104,0	108,2	82,7	59,7
-23	105,7	110,0	83,9	60,5
-24	107,5	111,8	85,0	61,2
-25	109,2	113,7	85,7	61,9
-26	111,0	114,0	86,1	62,6
-27	112,7	114,0	87,2	63,3
-28	114,0	114,0	88,4	63,9
-29	114,0	114,0	89,1	64,6
-30	114,0	114,0	89,5	65,3
-31	114,0	114,0	90,7	66,0
-32	114,0	114,0	91,8	65,7
-33	114,0	114,0	92,9	65,2
-34	114,0	114,0	93,9	64,7
-35	114,0	114,0	95	64,2
-36	114,0	114,0	95	63,7
-37	114,0	114,0	95	63,2

Директор по обеспечению производства АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск» Г.В. Абрамов

Главный инженер теплоэлектроцентрали АО «РУСАЛ Урал» «РУСАЛ Краснотурьинск» И.А. Омышев

1.1.8. на странице 114 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения четвертый абзац заменить на следующий

«Централизованное теплоснабжение г. Краснотурьинска осуществляется от бойлерной № 2 (БУ-2) и бойлерной - деаэраторной № 3 (БД-3) Богословской ТЭЦ
(теплоснабжение Центральной части города и Заречного района) и бойлерной деаэраторной № 3 Богословской ТЭЦ (теплоснабжение Юго-Восточного района). Магистральные тепловые сети имеют качественное регулирование отпуска тепловой энергии по температурному графику 114/65 ºС. Магистральные тепловые сети, проложенные от Богословской ТЭЦ в сторону Юго-Восточного района и района «Медная Шахта», выполнены по двухтрубной схеме ГВС по открытой схеме из подающего и обратного трубопроводов.»;

1.1.9. на странице 222 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения первый и второй абзац исключить;

1.1.10. на страницах с 677 по 735 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения таблицу 4.5.1 исключить;

1.1.11. на странице 763 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения третий абзац заменить на следующий
«При существующем температурном графике теплоисточника 114/65 ^{0}С головной участок тепловой сети – Ду800 мм.»;

1.1.12. на странице 764 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения третий абзац заменить на следующий
«При существующем температурном графике теплоисточника 114/65 ^{0}С головной участок тепловой сети – Ду800 мм.»;

1.1.13 пункт 15 главы 5 обосновывающих материалов Схемы теплоснабжения изложить в следующей редакции
«Потребитель по адресу Фрунзе, 24 получает тепловую энергию по температурному графику 114/65 ^{0}С, подключен к магистральному трубопроводу. Рекомендуется для снижения температуры теплоносителя в потребляющих установках установить в тепловом узле потребителя подмешивающее устройство, для снижения температуры теплоносителя до 95 ^{0}С: - элеваторный узел; или - систему насосного смешения.»

2. Опубликовать настоящее постановление в городской газете «Муниципальный вестник. Муниципальный округ Краснотурьинск» и на официальном сайте Администрации муниципального округа Краснотурьинск.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск А.В. Катаева.

Верно
заместитель Главы Администраций
муниципального округа Краснотурьинск
И.В. Ивлева

Исполняющий обязанности
Главы муниципального округа **М.А. Корсиков**