АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.05.2026 № 183-01-01/318
г. Краснотурьинск

Об утверждении составов комиссий по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», статьей 32 Устава муниципального округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения энергоснабжением населения муниципального округа Краснотурьинск, контроля предоставления населению муниципального округа Краснотурьинск своевременных и качественных услуг по теплоснабжению, оценки обеспечения готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории муниципального округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) муниципального округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить

1.1. Состав комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года (приложение № 1).

1.2. Состав комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии (жилищный фонд), расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года (приложение № 2).

1.3. Состав комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (кроме жилого фонда), расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года (приложение № 3).

2. Управлению по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации муниципального округа Краснотурьинск (Р.Х Гатин) подготовить и направить на утверждение председателю комиссий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, программу проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области к отопительному периоду 2026–2027 годов (далее – Программа), содержащую перечень лиц, подлежащих оценке обеспечения готовности к отопительному периоду, с указанием сроков и графика проведения оценки готовности к отопительному периоду (далее – Перечень) и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду по формам приложений № 2–4 к порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденному приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Порядок).

3. Комиссиям, указанным в пункте 1 настоящего постановления

3.1. Провести оценку обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, расположенных на территории муниципального округа Краснотурьинск Свердловской области к отопительному периоду 2026–2027 годов, в соответствии с Программой.

3.2. Осуществить оценку обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2026–2027 годов в соответствии с пунктами 8–13 Порядка, результаты которых оформить актами оценки обеспечения готовности не позднее одного дня с даты завершения оценки обеспечения, по форме согласно приложению № 5 к Порядку.

3.3. При принятии положительного решения в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии выдать паспорта готовности по форме согласно приложению № 6 к Порядку в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта, но не позднее 15.09.2026 – для потребителей тепловой энергии, не позднее 31.10.2026 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

4. В целях обеспечения готовности к отопительному периоду лица, указанные в подпунктах 1.3.–1.5. пункта 1 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 (далее – Правила) направляют

в комиссии, указанные в подпунктах 1, 2, 3 пункта 1 настоящего постановления, акты, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.5.1., 11.5.2., 11.5.3., 11.5.5., 11.5.10., 11.5.11., 11.5.14., 11.5.15., 11.5.17. и 11.5.18. Правил (приложение № 4).

5. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации муниципального округа Краснотурьинск.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа **А.Ю. Устинов**

ВЕРНО
ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
Н.А. СВИРИДОВА

Утвержден
(Приложение № 1)
постановлением Администрации
муниципального округа Краснотурьинск
от 21.05.2026 № 183-01-01/318
«Об утверждении составов комиссий
по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии, расположенных на территории
муниципального округа Краснотурьинск
к отопительному периоду 2026-2027 года»

СОСТАВ
комиссии по оценке обеспечения готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, расположенных на территории города Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года

А.В. Катаев	-	председатель комиссии, заместитель Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск;
Р.Х. Гатин	-	заместитель председателя комиссии, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации муниципального округа Краснотурьинск;

члены комиссии

Р.П. Денюшин	-	директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (по согласованию);
	-	представители Уральского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (по согласованию).

Утвержден
(Приложение № 2)
постановлением Администрации
муниципального округа Краснотурьинск
от 21.05.2026 № 183-01-01/318
«Об утверждении составов комиссий
по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии, расположенных на территории
муниципального округа Краснотурьинск
к отопительному периоду 2026-2027 года»

СОСТАВ
комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии (жилищный фонд), расположенных на территории города Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года

А.В. Катаев	-	председатель комиссии, заместитель Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск;
Р.Х. Гатин	-	заместитель председателя комиссии, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации муниципального округа Краснотурьинск;

члены комиссии

Р.П. Денюшин	-	директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (по согласованию);
Л.И. Жевлакова	-	начальник территориального отдела контроля и надзора № 3 (город Серов) Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (по согласованию);
С.Ю. Галустян	-	заместитель начальника территориального отдела контроля и надзора № 3 (город Серов) Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области (по согласованию);

- представитель газораспределительной организации АО «ГАЗЭКС» Северный округ (по согласованию).

Утвержден
(Приложение № 3)
постановлением Администрации
муниципального округа Краснотурьинск
от 21.05.2026 № 183-01-01/318
«Об утверждении составов комиссий
по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии, расположенных на территории
муниципального округа Краснотурьинск
к отопительному периоду 2026-2027 года»

СОСТАВ
комиссии по оценке обеспечения готовности потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены (технологически присоединены) к системе теплоснабжения (кроме жилого фонда), расположенных на территории города Краснотурьинск к отопительному периоду 2026-2027 года

А.В. Катаев	- председатель комиссии, заместитель Главы Администрации муниципального округа Краснотурьинск;
Р.Х. Гатин	- заместитель председателя комиссии, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации муниципального округа Краснотурьинск;
члены комиссии	
Р.П. Денюшин	- директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (по согласованию).

Утвержден
(Приложение № 4)
к постановлению Администрации
муниципального округа Краснотурьинск
от 21.05.2026 № 183-01-01/318
«Об утверждении составов комиссий
по оценке обеспечения готовности
теплоснабжающих, теплосетевых
организаций и потребителей тепловой
энергии, расположенных на территории
муниципального округа Краснотурьинск
к отопительному периоду 2026-2027 года»

Акт
промывки теплопотребляющей установки

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что «___»_____ 2026 года произведена промывка внутренняя системы теплопотребления объекта _____
_____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)
_____ промывка производилась водопроводной водой /
(указать метод промывки) (нужное подчеркнуть)
технической водой и сжатым воздухом с присоединением через штуцеры узла управления (или стояки) в течение _____ минут, давлением _____(_____) МПа (кгс/см^2), объемом воды _____ м^3. Слив промывающей смеси осуществлялся в хозбытовую канализацию до полного осветления промывочной воды.
Показания счетчиков до промывки _____ после промывки _____

Заключение:
На основании вышеизложенного считать результаты промывки удовлетворительными / не удовлетворительными
(нужное подчеркнуть)
Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/

(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/

(подпись) (Ф.И.О.)

Акт
о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что «___»_____ 2026 года на внутренней системе теплопотребления объекта _____
_____,
(полное наименование проверяемого лица)
расположенного по адресу_____
(полный адрес)
согласно требованиям Р НОСТРОЙ 2.15.4-2011, методом температурного перепада проведена наладка режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)

	теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок
	внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

До проведения наладки проведено обследование технического состояния системы, составление расчетной схемы, определение расходов теплоты и воды для расчетных параметров наружного воздуха.

Проведено регулирование системы. Проведена наладка распределения теплоносителя между теплопотребляющим оборудованием, корректировка диаметров сопл элеваторов, дроссельных диафрагм в соответствии с рекомендациями теплоснабжающей организации, наладка автоматических регуляторов.

Система горячего водоснабжения: Автоматические регуляторы
- ☐ не предусмотрены проектом
- ☐ в наличии, наладка проведена

Система отопления: автоматические регуляторы
- ☐ не предусмотрены проектом
- ☐ в наличии, наладка проведена

Элеваторы
- ☐ не предусмотрены проектом
- ☐ в наличии
- ☐ подмес заглушен
- ☐ подмес не заглушен

Ограничительные устройства
- ☐ установлены и опломбированы
- ☐ не установлены и не опломбированы

Система теплопотребления
- ☐ гидравлически отрегулирована
- ☐ не отрегулирована

Подписи:
Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

183-01-01/318

Акт
установки и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах

«___»_____2026 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)
Установка дроссельных (ограничительных) устройств проектной документацией:
☐ не предусмотрена;
☐ предусмотрена.

Произведена установка и пломбирование дроссельных (ограничительных) устройств (при наличии):

№ теплового узла	Номер элеватора	Диаметр сопла элеватора, мм	Диаметр подпорной шайбы, мм	Диаметр дроссельной шайбы, мм	Диаметр дроссельной шайбы на циркуляции ГВС, мм

Элеватор и дроссельные шайбы опломбированы / отсутствуют.
За сохранность пломб ответственность несет потребитель.
Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

183-01-01/318

Акт оценки обеспечения (осмотра) запорной арматуры

«___» _____ 2026 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)

проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (дренажи).

Запорная арматура:

	в наличии согласно проекта
	работоспособна
	не работоспособна
	установлена не в полном объеме
	отсутствует

Выявленные замечания: _____

Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Акт
о проведении испытаний на плотность и прочность
(гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на объекте система теплопотребления _____
_____,
(полное наименование проверяемого лица)
расположенного по адресу_____
(полный адрес)
произведено гидравлическое испытание теплового ввода и внутренних систем теплопотребления здания. При проверке установлено:

1. Тепловой ввод испытан пробным давлением _____(_____) МПа (кгс/см^2) по контрольному манометру в течении _____ мин, падение давления составило _____(_____) МПа (кгс/см^2), что соответствует / не соответствует необходимым требованиям.
(нужное подчеркнуть)
2. Внутренняя система теплопотребления испытана пробным давлением _____(_____) МПа (кгс/см^2) по контрольному манометру в течение _____ мин, падение давления составило _____(_____) МПа (кгс/см^2), что соответствует / не соответствует
(нужное подчеркнуть)
необходимым требованиям
3. Трубопроводы осмотрены при давлении _____(_____) МПа (кгс/см^2)
4. По результатам осмотра:

- потение сварных швов или течи из нагревательных приборов трубопроводов, арматуры и другого оборудования обнаружены / не обнаружены;
- при испытаниях на прочность и плотность водяных систем в течение 5 мин падение давления превысило / не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см^2);
- при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления падение давления в течение 15 мин превысило / не превысило 0,01 МПа (0,1 кгс/см^2);
- при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения падение давления в течение 10 мин превысило / не превысило 0,05 МПа (0,5 кгс/см^2);

пластмассовых трубопроводов: падение давления не более, чем на 0,06 МПа (0,6 кгс/см^2) в течение 30 мин и дальнейшее падение в течение 2 часов не более, чем на 0,02 МПа (0,2 кгс/см^2).

Решение комиссии:
Система теплопотребления объекта *выдержала / не выдержала* гидравлические испытания
(нужное подчеркнуть)
и *готова / не готова* к эксплуатации в отопительный период 2026 – 2027 годов
(нужное подчеркнуть)
Выявленные замечания подлежат устранению в срок до_____
Подписи:
Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

183-01-01/318

Акт
оценки обеспечения работоспособности автоматических регуляторов

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)

Проведена проверка:

1. Работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения

☐	проведена
☐	система ГВС отсутствует

Автоматические регуляторы систем горячего водоснабжения _____
_____
(марка, количество, параметры настройки)

☐	в наличии согласно проекта, работоспособны
☐	не работоспособны
☐	установлены не в полном объеме
☐	отсутствуют

2. Настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт.

☐	индивидуальный тепловой пункт отсутствует
☐	регуляторы давления теплоносителя на системы отопления
☐	регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления
☐	регуляторы давления теплоносителя на системы горячего водоснабжения
☐	регуляторы температуры теплоносителя на системы горячего водоснабжения
☐	регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт

2.1. Регуляторы давления теплоносителя на системы отопления _____
_____
(марка, количество, параметры настройки)

☐	в наличии согласно проекта, работоспособны
☐	не работоспособны

	установлены не в полном объеме
	отсутствуют

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %	
Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %	
При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы	

2.2. Регуляторы температуры теплоносителя на системы отопления_____

_____

(марка, количество, параметры настройки)

	в наличии согласно проекта, работоспособны
	не работоспособны
	установлены не в полном объеме
	отсутствуют

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %	
Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %	
При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы	

2.3. Регуляторы давления теплоносителя на системы ГВС_____

_____

(марка, количество, параметры настройки)

	в наличии согласно проекта, работоспособны
	не работоспособны
	установлены не в полном объеме
	отсутствуют

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %	
Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %	
При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы	

2.4. Регуляторы температуры теплоносителя на системы _____

_____

(марка, количество, параметры настройки)

	в наличии согласно проекта, работоспособны
	не работоспособны
	установлены не в полном объеме
	отсутствуют

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %	

Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %	
При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы	

2.5. Регуляторы расхода (перепада давления) сетевой воды через тепловой пункт _____
_____
(марка, количество, параметры настройки)

	в наличии согласно проекта, работоспособны
	не работоспособны
	установлены не в полном объеме
	отсутствуют

Испытания при максимальной и минимальной нагрузке, на сброс нагрузки

Открытие регулирующего клапана при максимальной нагрузке, %	
Открытие регулирующего клапана при минимальной нагрузке, %	
При сбросе и последующем наборе нагрузки отклонение параметров за крайне допустимые пределы	

Заключение:

Автоматические регуляторы

	обеспечивают
	не обеспечивают

автоматическое поддержание заданных параметров температуры, давления, расхода теплоносителя (горячей воды).

Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Акт
осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
на предмет наличия несанкционированных врезок

«___»_____2026 года

Комиссия в составе:

Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
_____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)

Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках

1. Несанкционированные врезки для разбора сетевой воды
2. ☐ отсутствуют
   ☐ в наличии, устранить нарушение в срок до
3. Несанкционированные врезки для потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках
4. ☐ отсутствуют
   ☐ в наличии, устранить нарушение в срок до
5. Прямые соединения оборудования тепловых пунктов, тепловых узлов с водопроводом и канализацией
6. ☐ отсутствуют
   ☐ в наличии, устранить нарушение в срок до

Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____
Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

183-01-01/318

Акт
периодической оценки обеспечения узла учета

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
_____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)

Произвела осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет периодической оценки обеспечения узла учета (выполнение требований с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034) на границе раздела смежных тепловых сетей, согласно акту разграничения балансовой принадлежности.

№ п. п.	Показатели	Узел учета № 1	Узел учета № 2	Узел учета № 3
1.	Узлы учета тепловой энергии установлены на системах (трубопроводах)			
1)	центрального отопления			
2)	горячего водоснабжения			
2.	Монтаж составных частей узлов учета тепловой энергии проектной документации, техническим условиям, Правилам коммерческого учета			
1)	соответствует			
2)	не соответствует			
3.	Согласованный с теплоснабжающей (теплосетевой) организацией проект на узел учета тепловой энергии, согласованная таблица настроечных параметров узла учета тепловой энергии, паспорта, свидетельства о поверке средств измерений, заводские пломбы и клейма			
1)	в наличии			
2)	отсутствуют			
4.	Характеристики средств измерений указанным в паспортных данных узла учета			

1)	соответствуют			
2)	не соответствуют			
5.	Наличие неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающей организацией			
1)	подтверждается			
2)	не подтверждается			
6.	Узел учета			
1)	работоспособен			
2)	не работоспособен по причинам:			
	-отсутствие результатов измерений;			
	-несанкционированное вмешательство в работу узла учета;			
	-нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей;			
	-механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;			
	-наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета;			
	-истечение срока поверки любого из приборов (датчиков);			
	-работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.			

Заключение:

В результате осмотра установлено, что:
- узел (узлы) учета тепловой энергии №_____ готов (ы) к эксплуатации, пригоден (ны) для коммерческого учета;
- узел (узлы) учета тепловой энергии №_____ на готов (ы) к эксплуатации, не пригоден (ны) для коммерческого учета.

Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Акт
оценки обеспечения контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
_____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)
Произведен осмотр объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет оценки обеспечения контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры) в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов.

Тепловой пункт № 1:

Показатели	Наименование прибора			
	манометры		термометры	
Тип прибора				
Место установки				
Заводские номера приборов учета				
Наличие паспорта контрольно-измерительного прибора				
Наличие свидетельства о поверке средств измерений				
Результаты поверки средств измерений				

Заключение:
В результате осмотра установлено, что контрольно-измерительные приборы

☐ готовы к эксплуатации, пригодны для проведения измерений параметров

☐ не готовы к эксплуатации, не пригодны для проведения измерений параметров

Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)

183-01-01/318

Акт
о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой системой теплоснабжения и горячего водоснабжения

«___»_____2026 года

Комиссия в составе
Представитель Потребителя: _____
_____
(должность, Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации:_____
_____
(должность, Ф.И.О.)
составили настоящий акт в том, что на внутренней системе теплопотребления объекта _____
_____
(полное наименование проверяемого лица)
_____,
расположенного по адресу_____
(полный адрес)

проведена дезинфекция системы теплопотребления хлорированием _____
(указать каким реагентом)
При концентрации активного хлора _____мг/л (г/м^3) и продолжительностью контакта _____ часов.
Результаты физико-химического и бактериологического анализов воды на ____ листах прилагаются

Выявленные замечания подлежат устранению в срок до _____

Подписи:

Представитель Потребителя: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)
Представитель теплоснабжающей организации: _____ / _____/
(подпись) (Ф.И.О.)