АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 14.06.2024 № 01-01/439
г. Краснотурьинск

Об утверждении состава комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения энергоснабжением населения городского округа Краснотурьинск, контроля предоставления населению городского округа Краснотурьинск своевременных и качественных услуг по теплоснабжению, проверки готовности жилищного фонда и объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся на территории городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года, Администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года (приложение № 1).
2. Утвердить список теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии всех форм собственности, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 года (приложение № 2).

3. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года в период с 01.08.2024 по 15.09.2024 осуществить проверку

3.1. Состояния готовности эксплуатационных, диспетчерских и аварийных служб на объектах жилищно-коммунального хозяйства и источниках тепловой энергии, расположенных на территории городского округа Краснотурьинск, к работе в отопительный период.

3.2. Наличия нормативных и резервных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

3.3. Выполнения плана мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического комплекса городского округа Краснотурьинск к работе в отопительный период 2024/2025 года.

4. Рекомендовать руководителям филиала акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод» (В.В. Казачков), муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (А.В. Волобуев), имеющим на балансе источники тепловой энергии, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов, входящих в состав городского округа Краснотурьинск, в срок до 01.11.2024 представить

4.1. В Администрацию городского округа Краснотурьинск на согласование графики аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей.

4.2. Комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года для достижения цели проверки следующие документы

4.2.1. соглашение об управлении системой теплоснабжения, заключенное в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

4.2.2. температурные графики на предстоящий отопительный период;

4.2.3. график ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

4.2.4. расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения;

4.2.5. подтверждающие документы о соответствии фактического запаса топлива на всех подведомственных теплоисточниках утвержденным нормативам;

4.2.6. график проверки знаний эксплуатационного персонала источника тепловой энергии;

4.2.7. график обучения (аттестации) руководящего персонала;

4.2.8. приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок организации (подразделений) и теплоснабжение потребителей, его заместителя;

4.2.9. приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя;

4.2.10. приказ о назначении лица, ответственного за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления (для источников тепловой энергии, использующих газ в качестве основного топлива);

4.2.11. протокол проверки знаний

4.2.11.1. Г1 (эксплуатация электроустановок);

4.2.11.2. Г2 (эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей);

4.2.11.3. в отношении опасных производственных объектов

4.2.11.3.1. А1 (основы промышленной безопасности);

4.2.11.3.2. Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления);

4.2.11.3.3. Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением).

4.2.12. протоколы проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией;

4.2.13. утвержденный перечень эксплуатационной документации;

4.2.14. инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню:

4.2.15. распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала источника тепловой энергии и тепловых сетей;

4.2.16. утвержденный перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ;

4.2.17. утвержденный перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы средствами связи и транспортом;

4.2.18. утвержденный перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на источниках тепловой энергии и тепловых сетях;

4.2.19. план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах.

4.2.20. технический отчет о наладке тепловых сетей;

4.2.21. договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

4.2.22. договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя;

4.2.23. акты о разграничении эксплуатационной ответственности,

балансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

4.2.24. акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии;

4.2.25. график проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний период 2024 года;

4.2.26. акты гидравлических испытаний тепловых сетей;

4.2.27. план подготовки к работе в отопительный период источника тепловой энергии;

4.2.28. отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период источника тепловой энергии;

4.2.29. акт готовности систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

4.2.30. отчёты о наладке водно-химического режима источника тепловой энергии;

4.2.31. заключения экспертизы промышленной безопасности;

4.2.32. графики планово-предупредительных работ на 2024 год по источникам тепловой энергии;

4.2.33. договоры поставки топлива, не допускающие перебоев поставки и снижения установленных нормативов запаса топлива;

4.2.34. акты проверки автоматики котлов и технологического процесса источника тепловой энергии;

4.2.35. акт поверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от формы собственности, имеющим на своем балансе или в управлении жилищный фонд, объекты социальной сферы, а также объекты и сети коммунальной инфраструктуры, до 01.09.2024 предоставить комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года для достижения цели проверки, следующие документы (при наличии)

5.1. Акты проведения очистки и промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, систем отопления зданий и сооружений, тепловых сетей потребителя, трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, а также дренажей тепловых сетей канальной прокладки (приложение № 6).

5.2. Годовой план-график ремонта систем теплопотребления.

5.3. Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ.

5.4. Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность (приложение № 7).

5.5. Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии (приложение № 8).

5.6. Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление) (приложение № 9).

5.7. Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета.

5.8. Акт проверки работоспособности защиты систем теплопотребления (приложение № 10).

5.9. Акты проверки технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов (приложение № 11).

5.10. Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала (приложение № 12).

5.11. Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя.

5.12. Акт проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов (приложение № 13).

5.13. Справку о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

5.14. Справку из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок, наличие удостоверения о прохождении аттестации персонала.

5.15. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

5.16. Справку о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии.

6. При отсутствии элементов системы теплоснабжения, подлежащих проверке, перечисленных в пунктах 5.1. - 5.17. настоящего постановления, предоставить в Администрацию городского округа Краснотурьинск информационное письмо, подтверждающее данную информацию.

7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, приложить к акту перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

8. На основании акта проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года (приложения № 3 и № 4) председателю комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года выдать паспорт готовности к отопительному периоду 2024/2025 года (приложение № 5) по каждому объекту проверки.

9. Разместить настоящее постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Верно
заместитель Главы Администрации
городского округа Краснотурьинск
И.В. Ивлева

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

Утвержден
(Приложение № 1)
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

СОСТАВ
комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии города Краснотурьинск к отопительному периоду 2024-2025 года

А.В. Катаев	- председатель комиссии, заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск;
С.В. Трифонов	- заместитель председателя комиссии, начальник управления по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации городского округа Краснотурьинск;
члены комиссии	
А.В. Волобуев	- директор муниципального унитарного предприятия «Управление коммунальным комплексом» (по согласованию);
	- представитель Уральского управления Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому и атомному надзору (по согласованию);
	- представитель газораспределительной организации АО «ГАЗЭКС» Северный округ (по согласованию);
	- представитель Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Территориальный отдел контроля и надзора № 3 (город Серов) (по согласованию).

Утвержден
(Приложение № 2)
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

СПИСОК
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии всех форм собственности, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

1. Теплоснабжающие и теплосетевые организации

1.1. Филиал акционерного общества «РУСАЛ Урал» в Краснотурьинске «Объединенная компания РУСАЛ Богословский алюминиевый завод».

1.2. Муниципальное унитарное предприятие «Управление коммунальным комплексом».

2. Потребители тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке

2.1. Лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

2.2. Лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающие тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду.

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций / гг.

_____ “___” _____20 _____г.
(место составления акта) (дата составления акта)

Комиссия, образованная
_____
_____
_____ ,
в составе:
председатель комиссии –
_____.
(ФИО, должность)
члены комиссии:
-
_____;
-
_____;
-
_____;
-
_____;
- представитель Уральского управления Ростехнадзора (по согласованию).

В соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от «___» _____ _____г., утвержденной
_____
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
В период с «__» _____ 20_____г. по «_____» _____ 20___ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О

теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду (теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которой проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	**Наименование объекта**	**Адрес объекта**
1.		
2.		

В соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 24 апреля 2013 года за № 28269

№ п/п	Проверяемые требования готовности	Выполнение/невыполнение требований готовности	Основание выполнения требований готовности
1	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении		Наличие составленного и оформленного в установленном порядке соглашения об управлении системой теплоснабжения (при наличии более одной теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации, осуществляющих свою деятельность в одной системе теплоснабжения). Указываются реквизиты соглашения с указанием наименования системы теплоснабжения и подписавших документ сторон. *(Части 5, 6, 7 ст.18 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении», пункты 118, 119, 120 Правил*

			организации теплоснабжения в Российской Федерации)
2	Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;		Наличие утвержденных температурных графиков на предстоящий отопительный период (*пп. 6.2.1, 6.2.58, 6.2.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее ПТЭ ТЭУ))* Наличие разрешений Уральского управления Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию новых и реконструируемых тепловых энергоустановок. *(п. 2.4. ПТЭ ТЭУ)* Проведение режимно-наладочных испытаний котельных установок (не реже одного раза в 5 лет для котлов на твердом и жидком топливе и не реже одного раза в 3 года для котлов на газе), наличие режимных карт на котлах (*пп. 5.3.4, 5.3.6 - 5.3.7 ПТЭ ТЭУ)* Выведение на диспетчерский пункт сигналов (световых и звуковых) в котельных, работающих без постоянного обслуживающего персонала (*п. 5.3.32 ПТЭ ТЭУ)* Указываются реквизиты и наименования рассмотренных документов.

3	Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами		*Глава X Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.* *Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, утверждены приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 июля 2013 г. № 310.* *(приложение 3 к Правилам об оценке готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103)*
4	Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии		*(Приказ Минэнерго РФ от 10.08.2012 № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. Теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной*

			выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения) Указываются реквизиты документов: - утверждающего нормативы запаса топлива; - подтверждающих наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии в соответствии с утвержденными нормативами. *(п. 11.9 ПТЭ ТЭУ)*
5	Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб		
5.1.	Укомплектованность указанных служб персоналом		
5.1.1	Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и его заместителя, а также в структурных подразделениях, своевременно прошедшего проверку знаний.		*(п. 2.2.2 ПТЭ ТЭУ)*
5.1.2	Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство организации (подразделений) и его заместителя		(*п. 1.3 ПТЭ ТЭУ; п. 1.2.3 ПТЭЭП)*
5.1.3	Приказ о назначении лица, ответственного за газовое хозяйство (для котельных, использующих газ в		*(пп. 4.2.44, 4.2.45 ПТЭ ТЭУ)*

	качестве основного топлива)		
5.1.4	Документы, подтверждающие проверку знаний (аттестации), правил работы в энергоустановках работников организации		*(п. 2.3.15 ПТЭ ТЭУ, п 1.4.20 ПТЭЭП)*
5.2	Обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения		
5.2.1	Утвержденный перечень эксплуатационной документации		*(п. 2.8.2 ПТЭ ТЭУ, 1.8.2 ПТЭЭП)*
5.2.2	Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню		(*п. 2.8.5, 2.8.6, 2.10.3 ПТЭ ТЭУ, 1.8.7, 1.8.8 ПТЭЭП)*
5.2.3	Инструкции по консервации водогрейных котлов и тепловых сетей, утверждаемой техническим руководителем организации		*(п. 5.3.37 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.4	Распорядительный документ об утверждении норм обеспечения средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой		*(п. 2.7.3 ПТЭ ТЭУ; п.10 ПОТ при эксплуатации ТЭУ)*

	персонала котельных и тепловых сетей		
5.2.5	Утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ		*(п. 2.7.3 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.6	Утверждённый перечень комплектации оперативно-диспетчерского персонала средствами связи, инструментами и оснасткой		*(п. 15.4.2 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.7	Утверждённый перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на котельных и тепловых сетях.		*(п. 6.2.66 ПТЭ ТЭУ)*
5.2.8	Оперативный план тушения пожара на котельной.		*(п. 2.11.5 ПТЭ ТЭУ)*
6	Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей		*(п. 2.8.1 ПТЭ ТЭУ)*
7	Организация контроля режимов потребления тепловой энергии		
7.1	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя		*(ст. 15 190-ФЗ, обратить внимание на ч. 8 ст. 15 190-ФЗ)*

7.2	Договора оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя, заключенного теплосетевой организацией с теплоснабжающей организацией		*(ст. 17 190-ФЗ, обратить внимание на ч. 4 ст. 17 190-ФЗ)*
8	Обеспечение качества теплоносителей		Наличие в котельных установок для подпитки тепловых сетей, обеспечивающих их подпитку химически очищенной деаэрированной водой в рабочем режиме (*п. 6.2.53,12.4 ПТЭ ТЭУ)* График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (*пп. 12.1-12.3 ПТЭ ТЭУ)* Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама *(п. 12.8 ПТЭ ТЭУ)*
9	Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии		Наличие коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии на источниках тепловой энергии и у потребителей: - акты ввода в эксплуатацию узлов учета на источниках тепловой энергии, у потребителей, на смежных тепловых сетях и перемычках; - ежегодные акты проверки

			работоспособности узлов учета у потребителей, на смежных тепловых сетях и перемычках. (*ч. 4, ч. 5 ст. 19 190-ФЗ, ч. 1, ч. 9 ст. 13 Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ)*
10	Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении		Наличие документов по проверке качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении (*ч. 17 ст. 14 190-ФЗ)*
11	Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии		
11.1	готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;	*Данное требование предъявляется к источникам теплоснабжения с механизированной системой топливоподачи*	График ремонта систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи, акты выполнения ремонтных работ систем приема и разгрузки топлива и топливоподачи. Акты освидетельствования и испытания машин и механизмов, оборудования и приспособлений топливных складов и

			топливоподачи (п. 4.2.9 ПТЭ ТЭУ) <u>Твердое топливо</u> Акты приемки механизмов топливных складов и топливоподачи после капитального ремонта (не реже одного раза в 3 года) и текущего ремонта (по графику) (*пп. 4.2.9, 4.2.20 ПТЭ ТЭУ)* <u>Жидкое топливо</u> *(пп. 4.2.24., 4.2.32. ПТЭ ТЭУ)* - Документы по результатам обследования технического состояния резервуаров и приемных емкостей специализированной организацией (не реже одного раза в 5 лет). - Документы, подтверждающие устранение дефектов, выявленных по результатам обследования технического состояния резервуаров и приемных емкостей специализированной организацией. - Документы по результатам ежегодного наружного осмотра мазутопроводов и арматуры. - Документы по результатам выборочной ревизии арматуры (не реже одного раза в 4 года).

11.2	соблюдение водно-химического режима: - наличие графика химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей; - отчёты о наладке водно-химического режима		*п. 6.2.53,12.4, 12.17 ПТЭ ТЭУ* - График химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей (*пп. 12.1-12.3 ПТЭ ТЭУ).* - Отчёты о наладке водно-химического режима, наличие актов внутреннего осмотра основного оборудования котельной и отбора проб отложений и шлама *(п. 12.8 ПТЭ ТЭУ).* - Документы (акты) по результатам испытания на прочность и плотность избыточным давлением 0,2 МПа (2,0 кгс/см2) атмосферных и вакуумных деаэраторов перед включением их в работу после монтажа и ремонта, связанного с восстановлением плотности деаэратора, а также не реже чем через каждые 8 лет (при наличии) *(п. 5.3.40 ПТЭ ТЭУ).* - Наличие инструкции по ведению водно-химического режима и инструкции по эксплуатации установки (установок) для докотловой обработки воды с режимными картами, утвержденные техническим руководителем организации *(п. 12.9 ПТЭ ТЭУ)*
11.3	отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх		Копии паспортов котлов с внесенными результатами технических

	ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;		освидетельствований *(п. 2.6.4, 2.6.3 ПТЭТЭ).* Документы по результатам технического диагностирования теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный ресурс, проведенного специализированными организациями в целях определения дополнительного срока службы и разработки мероприятий, обеспечивающих надежную работу. *(п. 13.2 ПТЭ ТЭУ)* При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла производится неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов. *(п. 13.6 ПТЭ ТЭУ)*
11.4	наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;		Разработанные и утвержденные до начала отопительного периода в органах местного самоуправления графики ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения. (*ст. 22 190-ФЗ, 11.4 ПТЭ ТЭУ)*
11.5	наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений		Расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых

	теплоснабжения жилых домов;		домов *(п. 16.3 ПТЭ ТЭУ)*
11.6	наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;		Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло- электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления (*п. 15.4.3 ПТЭ ТЭ)*
11.7	проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;		- Акты установленной формы о результатах испытаний трубопроводов на прочность и плотность пробным давлением для выявления дефектов не позже чем через две недели после окончания отопительного сезона. - Наличие записей в паспортах тепловых сетей о проведении гидравлических испытаний с целью проверки прочности и плотности отремонтированного участка со всеми элементами и арматурой пробным давлением. - Документы по результатам проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери, максимальную

			температуру теплоносителя 1 раз в 5 лет. *(пп. 6.2.13-6.2.16, 6.2.32 ПТЭ ТЭУ)*
11.8	выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;		- Наличие утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период (графики подготовки к предстоящему отопительному периоду источников теплоты, тепловых сетей и систем теплопотребления разрабатываются до окончания текущего отопительного периода, но не позднее мая текущего года), в который должно быть включено: * техническое освидетельствование тепловых энергоустановок в случаях, предусмотренных пунктом 2.6.3. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок; * техническое освидетельствование специализированной организацией строительных конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок (один раз в 5 лет); - техническое диагностирование специализированной организацией теплоэнергетического

			оборудования, отработавшего расчетный ресурс. При техническом диагностировании оценка фактического состояния металла производится неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов. - Наличие записей в паспортах тепловых энергоустановок и (или) сетей о положительных результатах их технического освидетельствования. - Наличие документов по результатам проведенного технического освидетельствования специализированной организацией указанных строительных конструкции производственных зданий и сооружений для тепловых энергоустановок с заключением о возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации. - Наличие документов по результатам проведенного технического диагностирования специализированной организацией теплоэнергетического оборудования, отработавшего расчетный ресурс с положительной оценкой фактического состояния

			металла произведенного неразрушающими методами контроля или по вырезкам образцов и с продлением срока его дальнейшей безопасной эксплуатации. *(пп. 2.6.3, 3.3.9, 11.1, 13.2, 13.6 ПТЭ ТЭУ)*
11.9	выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;		- Наличие годового плана ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии утвержденного руководителем организации. - Наличие актов приемки тепловых энергоустановок из ремонта, которые со всеми документами хранятся вместе с техническими паспортами установок. (*раздел 2.7. ПТЭ ТЭУ)*
11.10	Наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива		Наличие соответствующих договоров поставки основного и резервного топлива. *(п. 4.1.1 ПТЭ ТЭ).*
12	Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями		Наличие акта разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей и акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и иных организаций к договору поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между владельцем источника тепловой энергии и

			единой теплоснабжающей организацией *(ч. 5 ст. 15 190-ФЗ, п. 2.1.5 ПТЭ ТЭ)*
13	Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления		
14	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии		- Работоспособность подпиточно-сбросных устройств, которые должны поддерживать заданное давление на всасывающей стороне сетевых насосов при рабочем режиме тепловых сетей и останове сетевых насосов. - Наличие и работоспособность защиты обратных трубопроводов от внезапного повышения давления. *(п. 5.1.14 ПТЭ ТЭУ)*
15	Наличие сведений о выполненных мероприятиях:		Наличие указанных мероприятий в инвестиционной программе

	- по установке (приобретению) резервного оборудования; - по организации совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть; - по резервированию тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения; - по устройству резервных насосных станций.		теплоснабжающей или теплосетевой организации. При наличии мероприятий проверяются и указываются сведения об их выполнении.
16	Выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок		- Наличие записей о положительных результатах проведения противоаварийных тренировок в специальном журнале. - Наличие специально разработанных, утвержденных программ противоаварийных тренировок и тематического плана их проведения. *(пп. 2.3.44.-2.3.51, 6.2.65 ПТЭ ТЭУ)*

Документы, рассмотренные комиссией представлены в Приложении 2 к настоящему акту

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Готовность/ не готовность к работе в отопительный период _____ гг.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

Объекты готовы/не готовы к работе в отопительный период _____ гг.

Председатель комиссии: _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии:

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

_____ _____
(подпись) (расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:
_____

(подпись)

«____» _____ 20___ г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение № 1
к акту проверки готовности к
отопительному периоду 2024/2025 года

Информация о проведенных технических осмотрах, гидравлических испытаниях, технических освидетельствовании
по источникам тепловой энергии

Место нахождения объекта: _____					
№ п/п	Наименование (тип) тепловой энергоустановки	Заводской №	Месяц и год выпуска	Дата проведённого внеочередного освидетельствования и гидравлических испытаний	Примечание
	Образец заполнения				
1.	КВа-3,0-95Г, ст. № 1	№ 14/72	декабрь 2014 г.	01.08.2019	котел стальной водогрейный Новоалтайский завод энергетического оборудования (ООО «НПО НЗЭО», Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Строительная, д. 38)
2.					
Место нахождения объекта: _____					
1.					
2.					

Приложение № 2
к акту проверки готовности к
отопительному периоду 2024/2025 года

Документы, рассмотренные комиссией

1. Соглашение об управлении системой теплоснабжения _____;
2. Температурный график на _____отопительный период: _____.
3. График ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источника тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей: _____.
4. Расчет допустимого времени устранения аварий и восстановления теплоснабжения, утвержден _____.
5. График проверки знаний эксплуатационного персонала источника тепловой энергии, утвержден _____.
6. График обучения (аттестации) руководящего персонала, _____.
7. Приказ № ___ от _____ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и теплоснабжение потребителей.
8. Протокол проверки знаний:

Г1 (эксплуатация электроустановок):_____;
Г2 (эксплуатация тепловых энергоустановок и тепловых сетей):_____ _____;
При наличии опасного производственного объекта:
А1 (основы промышленной безопасности):_____;
Б7 (эксплуатация систем газораспределения и газопотребления):_____;
Б8 (требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением):_____ выданы комиссией Ростехнадзора.

9. Приказ № _____ от _____ о назначении ответственного за электрохозяйство организации.

Приказ № _____ от _____ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

Приказ № ___ от _____ о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию производственных объектов систем газораспределения и газопотребления.

10. Протоколы проверки знаний у специалистов, оперативного, ремонтного и оперативно-ремонтного персонала подразделений, проведенной аттестационной комиссией _____:

№ _____;
№ _____.

11. Перечень эксплуатационной документации, утвержден_____.
12. Инструкции по эксплуатации тепловых энергоустановок и сетей, а также должностные инструкции на рабочих местах и инструкции по охране труда согласно утверждённому перечню (пункт 11): _____.
13. Обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой персонала источников тепловой энергии и тепловых сетей утверждено _____.
14. Перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства аварийно-восстановительных, ремонтных работ, утвержден _____.
15. Перечень комплектации оперативно-диспетчерской службы средствами связи и транспортом, утвержден _____.
16. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей на источнике тепловой энергии и тепловых сетях, утвержден _____.
17. План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах _____ утвержден _____.
18. Договор оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя от «___» _____ 20__ года № _____.
19. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и теплоносителя от «___» _____ 20__ года № _____.
20. Акты о разграничении эксплуатационной ответственности, балансовой принадлежности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями: _____.
21. Акт повторного ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии:
– от «___» _____ 20 __ года.
22. График проведения гидравлических испытаний тепловых сетей на весенне-летний период 2024 года, утвержден _____.
23. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей:
_____.
24. План подготовки к работе в отопительный период источника тепловой энергии от «___» _____ 2024 года, утвержден _____.
25. Отчет по выполнению плана подготовки к работе в отопительный период источника тепловой энергии от «___» _____ 2024 года, утвержден _____.
26. Отчёты о наладке водно-химического режима источников тепловой энергии расположенных по адресам: _____;
_____.
27. Контроль за водно-химическим режимом осуществляется в соответствии с _____.
28. Заключения экспертизы промышленной безопасности:
_____;
_____;
29. Графики планово-предупредительных работ на 2024 год по источникам тепловой энергии расположенным по адресам:
_____;
_____.

30. Договор на поставку и транспортировку газа № _____ от _____ г., между _____.
31. Договор на поставку твердого топлива (дрова, уголь, щепа) № _____ от «___» _____ 20__ года, между _____.

32. Договор на поставку (дизельного топлива, мазута) № _____ от «___» _____ 20__ года между _____.
33. Акты «проверки автоматики котлов и технологического процесса» источника тепловой энергии по адресам:
_____;
_____.
34. Акт проверки приемки тепловых пунктов к отопительному сезону 2024/2025 года по адресам:
_____;
_____.

Приложение № 4
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ № _____
проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

г. Краснотурьинск «___» _____ 2024 г.
(дата составления акта)

Комиссия, образованная постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск от «___» ____ 2024 года № _____ «Об утверждении комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского округа Краснотурьинск к отопительному периоду 2024/2025 года»,
в составе:
председатель комиссии – _____ – заместитель Главы Администрации городского округа Краснотурьинск

члены комиссии:
- _____ – _____;
фамилия, имя, отчество должность
- _____ – _____;
фамилия, имя, отчество должность
- _____ – _____;
фамилия, имя, отчество должность
- представитель Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзора) (по согласованию),
в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024/2025 года, утвержденной

_____
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
в период с «___» _____ 2024 года по «___» _____ 2024 года
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду

_____
(полное наименование предприятия)

С проведением проверки ознакомлен:

_____

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1. _____, расположенный по адресу Свердловская область, город Краснотурьинск _____

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

№ п/п	Проверяемые вопросы	Выполнение условия	Примечание
Выполнение требований правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а также потребителей тепловой энергии:			
1.	Акты проведения очистки и промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, систем отопления зданий и сооружений, тепловых сетей потребителя, трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, а также дренажей тепловых сетей канальной прокладки	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проведения очистки и промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, систем отопления зданий и сооружений, тепловых сетей потребителя, трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, а также дренажей тепловых сетей канальной прокладки , утвержден (указать кем и когда)
2.	Годовой план-график ремонта систем теплопотребления	выполнено / не выполнено	годовой план-график ремонта систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда)
3.	Акты приемки оборудования из ремонта с оценками качества отремонтированного оборудования и качества выполнения ремонтных работ	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ приемки оборудования из ремонта, утвержден (указать кем и когда)

4.	Акты испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность, утвержден (указать кем и когда)
5.	Акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии	выполнено / не выполнено	акт о состоянии теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой энергии, утвержден (указать кем и когда)
6.	Акты осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)	выполнено / не выполнено	акт осмотра здания, многоквартирного дома, расположенного по адресу Свердловская обл., _____, утвержден (указать кем и когда)
7.	Акты ввода в эксплуатацию приборов учета и акты периодической поверки приборов учета	выполнено / не выполнено	1. акт № ___ от ____ ввода в эксплуатацию приборов учета, утвержден (указать кем и когда); 2. акт № ___ от ____ периодической поверки приборов учета, утвержден (указать кем и когда)
8.	Акт проверки работоспособности защиты систем теплопотребления	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки работоспособности защиты систем теплопотребления, утвержден (указать кем и когда)
9.	Акты проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов, утвержден (указать кем и когда)
10.	Акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала	выполнено / не выполнено	акт проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего

			персонала, утвержден (указать кем и когда)
11.	Договор теплоснабжения, содержащий разделы по организации контроля режимов потребления тепловой энергии, разделы по организации контроля показателей качества теплоносителя	выполнено / не выполнено	договор теплоснабжения № ___ от _____ заключен с _____ _____, утвержден (указать кем и когда)
12.	Акт установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	выполнено / не выполнено	акт № ___ от _____ проверки наличия пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, утвержден (указать кем и когда)
13.	Справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	выполнено / не выполнено	справка о задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, выдана (указать кем и когда)
14.	Справка из организации-потребителя о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок	выполнено / не выполнено	справка о наличии укомплектованного штата ремонтного персонала, выдана (указать кем и когда) или договор на техническое обслуживание и ремонт тепловых энергоустановок заключен (указать с кем и когда)
15.	Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей	выполнено / не выполнено	перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей, утвержден (указать кем и когда)
16.	Справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии	выполнено / не выполнено	справка о параметрах надежности теплоснабжения потребителя тепловой энергии, выдана (указать кем и когда)
17.	Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов перед отопительным периодом у потребителей тепловой энергии, являющихся лицами, осуществляющими в соответствии с жилищным	выполнено / не выполнено	Акт проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов, утвержден (указать кем и когда)

	законодательством управление многоквартирным домом		

Готово/не готово

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

(наименование объекта)

Готово к отопительному периоду 2024/2025 года.

Документы, рассмотренные комиссией (перечислить):
1.
2.
3.

Председатель комиссии: _____ Ф.И.О.
(подпись, расшифровка подписи)

члены комиссии: _____ Ф.И.О.
(подпись, расшифровка подписи)

_____ Ф.И.О.
(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта на руки получил:
«___» _____ 2024 года

_____/ Ф.И.О. /
(подпись, расшифровка подписи законного представителя потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 5
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

ПАСПОРТ
готовности к отопительному периоду 2024/2025 года

Выдан
_____,
(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «___» ____ 2024 г. № ____

_____/А.В. Катаев/
(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Приложение № 6
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
проведения очистки и промывки теплообменного оборудования тепловых пунктов, систем отопления зданий и сооружений, тепловых сетей потребителя, трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, а также дренажей тепловых сетей канальной прокладки
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____
_____
с одной стороны, и представитель абонента _____
_____
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена очистка и промывка теплообменного оборудования тепловых пунктов, систем отопления зданий и сооружений, тепловых сетей потребителя, трубопроводов и теплообменного оборудования систем вентиляции, а также дренажей тепловых сетей канальной прокладки по адресу: _____
_____ (химическим, гидропневматическим, гидравлическим) способом.

Заключение: система промыта до чистой воды.

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение № 7
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
испытания тепловых сетей потребителя на прочность и плотность
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____
_____
с одной стороны, и представитель абонента _____
_____
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу: _____
_____
тепловые сети, принадлежащие потребителю, в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности от _____ в нашем присутствии проведены гидравлические испытания _____ кгс/см^2, время _____ мин _____
_____
_____

При испытании падения давления и дефектов не зафиксировано.
Примечание: _____
_____

Теплосети абонента считаются выдержавшими гидравлические испытания.

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение № 8
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
состояния теплопроводов тепловой сети, принадлежащих
потребителю тепловой сети
от _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель
_____
_____
с одной стороны, и представитель абонента _____
_____
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу:
_____
_____
_____
проверено состояние теплопроводов тепловой сети, принадлежащих потребителю тепловой сети,

По результатам проверки состояние теплопроводов тепловой сети _____
_____
(удовлетворительное, нуждается в ремонте)

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение № 9
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
осмотра зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери, остекление)
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____
_____
_____
с одной стороны, и уполномоченного дома
_____
_____
с другой стороны, произвели проверку готовности к эксплуатации в отопительный период жилого дома по адресу _____
и составили настоящий акт в том, что:
1. конструктивные элементы здания и инженерное оборудование
1.1. крыша _____
1.2. чердачное помещение _____
1.3. водосточные трубы, ливневая канализация _____
1.4. фасад здания _____
1.5. оконные переплеты, двери _____
1.6. отмостка _____
1.7. подвальные помещения _____
1.8. электрохозяйство (проводка, электрические щиты) и ЦТП, ИТП _____
_____
2. Уборочный инвентарь, песок (соляно-песчаная смесь) _____
_____

Выводы: _____

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____

подпись Ф.И.О.

Приложение № 10
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
проверки работоспособности защиты системы теплопотребления
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____
_____
с одной стороны, и представитель абонента _____
_____
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу:
_____
_____
установлены специальные устройства защиты от недопустимого повышения (колебания, изменения) давления теплоносителя (марка прибора, дата установки, поверки) _____
_____
_____
_____
_____
_____

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение № 11
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
проверки технического состояния трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____
_____
с одной стороны, и представитель абонента _____
_____
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что по адресу:
_____
_____
Трубопроводы находятся в _____
_____
арматура (вентили, задвижки)_____
_____
тепловая изоляция выполнена _____
_____

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение № 12
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
проверки наличия паспортов тепловых энергоустановок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представители _____
(наименование организации)
_____
_____

_____
составили настоящий акт в том, на объектах (зданиях, многоквартирных домах)
_____
_____
(наименование организации)
имеются паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы и инструкции для обслуживающего персонала в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Содержание технической документации соответствует фактическому состоянию оборудования и систем.

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.

Приложение № 13
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 14.06.2024 № 01-01/439
«Об утверждении состава комиссии
по проверке готовности теплоснабжающих,
теплосетевых организаций и потребителей
тепловой энергии городского округа
Краснотурьинск к отопительному периоду
2024/2025 года»

АКТ
установки пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
от «___» _____ 2024 г.

Мы, ниже подписавшиеся, представитель _____
_____
с одной стороны, и представитель абонента _____
_____
с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в нашем присутствии произведена установка пломб на расчетных шайбах и соплах элеватора
по адресу: _____
_____
Расчетный диаметр шайбы _____
Диаметр сопла элеватора _____

члены комиссии: _____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
подпись Ф.И.О.
_____ _____ _____
под