АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19.01.2022 № 01-01/13
г. Краснотурьинск

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении нормативов состава сточных вод»

В соответствии с пунктом 9.1. части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», разделом XIII Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, в связи с установлением нормативов допустимых сбросов в целях охраны водных объектов от загрязнения для объектов абонентов организаций, осуществляющих водоотведение, Администрация (исполнительно - распорядительный орган местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского округа Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении нормативов состава сточных вод»

1.1. Приложения № 1, № 2, № 3 к постановлению изложить в новой редакции (приложения № 1, № 2, № 3).

1.2. Дополнить постановление приложениями № 4, № 5 (приложения № 4, № 5).

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.12.2021.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник. Городской округ Краснотурьинск», разместить в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации городского округа Краснотурьинск.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации городского округа Краснотурьинск А.В. Катаева.

Глава городского округа **А.Ю. Устинов**

ВЕРНО ОУО
Администрации г.о
Краснотурьинск
Н.А. Свиридова
19.01.2022

Приложение № 1
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.01.2022 № 01-01/13
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Утверждены
(Приложение № 1)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении
нормативов состава сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод через централизованную бытовую систему водоотведения города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск (выпуск № 1)

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения города Краснотурьинск, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	300,00
2.	Сухой остаток	410,00
3.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	61,54
4.	Ион аммонийный	25,00
5.	Железо	1,07
6.	Марганец	0,11
7.	Медь	0,03
8.	Синтетические поверхностно-активные вещества (СПАВ)	0,47
9.	Фториды (по F)	1,08
10.	Хлориды	39,04

11.	Сульфаты	84,15
12.	Фосфаты (по Р)	12,00
13.	Нефтепродукты	0,79

Приложение № 2
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.01.2022 № 01-01/13
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Утверждены
(Приложение № 2)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638 «Об утверждении
нормативов состава сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения района Медная шахта города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск (выпуск № 1)

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения района Медная шахта города Краснотурьинск, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	300,00
2.	Сухой остаток	817,13
3.	Азот аммонийный	19,50
4.	Фосфор фосфатов	12,00
5.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	208,14
6.	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток ($БПК_5$)	300,00
7.	Химический показатель кислорода (ХПК)	500,00
8.	Нефтепродукты	0,46

9.	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)	3,10
10.	Железо	0,64
11.	Хлориды	300,00
12.	Сульфаты	116,50

Приложение № 3
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.01.2022 № 01-01/13
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Утверждены
(Приложение № 3)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения поселка Рудничный городского округа Краснотурьинск (выпуск № 2)

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения поселка Рудничный, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	300,00
2.	Сухой остаток	885,00
3.	Азот аммонийный	19,50
4.	Фосфор фосфатов	12,00
5.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	81,58
6.	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток ($БПК_5$)	300,00
7.	Химический показатель кислорода (ХПК)	500,00
8.	Нефтепродукты	0,48
9.	Анионные синтетические поверхностно-	0,59

	активные вещества (АСПАВ)	
10.	Железо	0,53
11.	Хлориды	300,00
12.	Сульфаты	100,12

Приложение № 4
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.01.2022 № 01-01/13
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Утверждены
(Приложение № 4)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения района Загородный города Краснотурьинск городского округа Краснотурьинск (выпуск № 3)

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения района Загородный города Краснотурьинск, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	300,00
2.	Сухой остаток	1 041,53
3.	Азот аммонийный	19,50
4.	Фосфор фосфатов	12,00
5.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	205,15
6.	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток ($БПК_5$)	300,00
7.	Химический показатель кислорода (ХПК)	500,00

8.	Нефтепродукты	0,78
9.	Анионные синтетические поверхностно-активные вещества (АСПАВ)	0,70
10.	Железо	0,98
11.	Хлориды	315,26
12.	Сульфаты	103,89

Приложение № 5
к постановлению Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 19.01.2022 № 01-01/13
«О внесении изменений в постановление
Администрации городского округа
Краснотурьинск от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Утверждены
(Приложение № 5)
постановлением Администрации
городского округа Краснотурьинск
от 23.07.2020 № 638
«Об утверждении нормативов состава
сточных вод»

Нормативы состава сточных вод при сбросе сточных вод в реку Каменка (река Сосьва от истока до водопонижения деревня Морозково) через централизованную бытовую систему водоотведения поселка Прибрежный городского округа Краснотурьинск (выпуск № 5)

№ п/п	Ингредиенты	Максимально допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах абонентов, при сбросе в систему централизованного водоотведения поселка Прибрежный, мг/дм^3
1.	Взвешенные вещества	300,00
2.	Сухой остаток	1 000,00
3.	Азот аммонийный	19,50
4.	Фосфор фосфатов	12,00
5.	Биохимическое потребление кислорода за 20 суток ($БПК_{20}$)	145,89
6.	Биохимическое потребление кислорода за 5 суток ($БПК_5$)	300,00
7.	Химический показатель кислорода (ХПК)	500,00
8.	Нефтепродукты	0,65
9.	Анионные синтетические поверхностно-	2,70

	активные вещества (АСПАВ)	
10.	Железо	1,46
11.	Хлориды	300,00
12.	Сульфаты	100,00